

Drifts- og vedlikeholdsplan

Anlegg:

Nr.	Kontrollpunkt	Aktivitet	Intervall	Sjekkliste/dokument	Status	Kommentar/tiltak	Ansvarlig	Vurdert dato	Signatur
	Overordnet								
	Avvik/forbedringsmeldinger	Gjennomgang	1 gang pr. mnd.	Avviksregister					
	Årsplan	Revisjon	1 gang pr. år	Årsplan					
	HMS rutiner	Revisjon	1 gang pr. år	HMS rutiner					
	Beredskapsplan	Revisjon	1 gang pr. år	Beredskapsplan					
	Vannforsynings ROS	Revisjon	1 gang pr. år	Vannforsynings ROS					
	Kursaktiviteter	Planlegg året	1 gang pr. år	Kursplan					
	Kritisk utstyr	Inspeksjon/vedlikehold	2 gang pr. år	Utstyrsliste					
	Øvelser	Planlegg/gjennomfør	2 gang pr. år	Øvingsplan					
	Avtaler	Revisjon/gjennomgang	1 gang pr. år	Eksisterende/nye					
	Kontroll av FDV-dokumentasjon på nye anlegg	Kontroll	Kontinuerlig	FDV-dokumentasjon					
	Lagerhold - kritiske deler	Kontroll/vedlikehold	1 gang pr. mnd.	Beholdningsliste					
	Råvann								
	Nedslagsfelt	Inspeksjon	1 gang pr. år						
	Kilde	Inspeksjon	1 gang pr. år						
	Inntak	Inspeksjon/vedlikehold	Høst og vår årlig						
	Basseng	Inspeksjon/vedlikehold	Høst og vår årlig						
	Ledning	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år						
	Vannbehandling								
	Driftsinstruks	Revisjon	1 gang pr. år	Driftsinstruks					
	Filter	Inspeksjon/vedlikehold	Leverandørens anvisning	Sjekkliste fra leverandør					
	UV	Inspeksjon/vedlikehold	Leverandørens anvisning	Sjekkliste fra leverandør					
	Ledningsnett	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år (kontinuerlig)						
	Nødstrøm	Inspeksjon/vedlikehold	Leverandørens anvisning	Sjekkliste fra leverandør					
	Bygning	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år (kontinuerlig)						
	Utomhus	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år (kontinuerlig)						
	Distribusjonsnett								
	Høydebasseng								
		Nivå 1	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. mnd.					
		Nivå 2	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år					
		Nivå 3	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. 5 år					
	Pumpestasjoner	Inspeksjon/vedlikehold	Leverandørens anvisning	Sjekkliste fra leverandør					
	Kummer - kritisk	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. år						
	Kummer - generelt	Inspeksjon/vedlikehold	1 gang pr. 5 år						
	Ledningsnett - land	Inspeksjon/vedlikehold	ved behov/anledning						
	Ledningsnett - sjø	Inspeksjon/vedlikehold	1. gang pr. år - vår						
	Rengjøring m/spyling	Rengjøring	1 gang pr. år v/behov	Plan for varsling, gjennomføring og beredskap					
	Rengjøring m/reuseplugg	Rengjøring	v/behov	Plan for varsling, gjennomføring og beredskap					
	Prøvetaking								
	Januar	Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
	Februar	Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
	Mars	Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						

April		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
Mai		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
Juni		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
Juli		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
August		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
September		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
Oktober		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
November		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						
Desember		Prøvetaking	Etter prøvetakningsplan						

Høydebasseng

Høydebasseng							
Anlegg:							
Nr.	Kontrollpunkt	Intervall	Sjekkliste	Status	Kommentar/tiltak	Ansvarlig	Vurdert dato
	Nivå 1 - Fortløpende ettersyn						
	Flyttestoffer på overflaten						
	Sikt i vannet						
	Farge på vannet						
	Vinduer						
	Dører						
	Takluker						
	Ventilering vannkammer						
	Tekniske anlegg						
	Nivå 2 - Kontroll av miljø, hygiene og sikkerhet						
	Belegg på vegger						
	Slamavlagringer på bunn						
	Kontroll av bygg og utstyr. Spesielt tilstand på stiger, ledere og rekkverk.						
	Nivå 3 - Fullstendig kontroll						
	Miljø						
	Sikkerhet						
	Bygningstekniske konstruksjoner						
	Takbelegg						
	Trapper						
	el-anlegg						
	Kontroll av bassengkammer med nedtapping, dykker eller robot.						